



## Brandsäkerhets information efter brandskyddskontroll

**Inga brandfarliga vätskor** får förvaras i källarföråden. Brandfarliga vätskor är exempelvis bensin, tändvätskor, oljefärger, lacknafta, spolarvätska mm. Minimera brandfarligt material, kasta det ni inte använder exempelvis emballage från tv, kyl, frys mm. Det är förbjudet att koppla in belysning utan fastighetsägarens tillstånd, då med de regler som gäller för elinstallation. Det skall vara ordning och reda i föråden. Man får inte stapla brandfarligt material upp mot belysningen. Lagring vid trasig armatur kan klassas som anstiftan till brand.

### Ställ inget brännbart i trapphuset!

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar. Detta riskerar att försvåra eller förhindra en trygg och säker utrymning av och insats i byggnaden i händelse av brand. Det får inte förvaras barnvagnar, brännbart material, dörmattor, blommor eller liknande i trapphus som kan försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden. Det finns undantag: Exempel på sådant är rullatorer och elrullstolar. Det viktiga är att vägen ut inte hindras. Trapphuset är också räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram snabbt.

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material så som barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

### Mopeder får inte förvaras i källare eller i cykelförråd.

**Garagen som är en uppställningsplats (p-plats) för fordon och inget förråd eller verkstad.** Även här finns det direktiv. Vid kontroller av garage brukar det visa sig att det förvaras allt för mycket som inte får förvaras på uppställningsplatser för fordon.

På en uppställningsplats för fordon får det förvaras 1st takbox, 4st däck samt 5 liter brandfarlig vätska (vätskan förvaras inne i fordonet) utöver detta skall inget förvaras på er uppställningsplats. Tänk på att utspädd spolarvätska klassas som brandfarlig vätska. För att undvika onödiga bränder och skador, är det viktigt att tänka på vad man kan bidra med för att förhindra att brand uppstår.

För brandsäkerheten och er trygghet utförs Systematiskt brandskyddsarbete av fastighetsägaren.

Detta är inte bara för att lagen om skydd mot olyckor säger så. Utan även för att skapa en trygg boende miljö samt minimera skador och risker till följd av brand.

### Styrelsen Solskenet genom

## Vi kan såväl tekniska som organisatoriska brandskyddsarbeten Vi utgår från syftet och ser helheten

André Peller  
CFPA EUROPE Brandskyddsledare  
T010-2222055  
andre [peller@se.g4s.com](mailto:peller@se.g4s.com)

G4S Secure Solutions AB  
G4S Brandsäkerhet  
Hyllie Stationstorg 2, plan 2  
215 32 Malmö